

## Zusicherung spezieller Eigenschaften

---

**Zusicherung:** C0705/00

**Auftraggeber:** **Büroland Objekteinrichtungen Dresden GmbH**  
Freiberger Str. 57  
D-01159 Dresden

**Materialnummer:** F646xxxx  
**Materialbezeichnung:** skai® Parotega NF

Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen an der Materialprüfanstalt Universität Stuttgart bestätigen wir, dass das Kunstleder „skai® Parotega NF“ wie nachfolgend beschrieben eingestuft werden kann:

- **skai® Parotega NF** (Prüfberichtsnummer 902 9978 000, Gültigkeitsdauer des Zertifikats endet am 30.06.2020)

Alle Proben bestanden die Brandschachtprüfung nach **DIN 4102, Teil 1, Abschnitt 6.1.3.1** und die Prüfung nach **DIN 4102, Teil 1, Abschnitt 6.2** für die **Baustoffklasse B2**.

Damit erfüllt das Kunstleder „**skai® Parotega NF**“ bei einem Abstand von > 40 mm zu anderen flächigen Baustoffen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe der **Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Teil 1 (Ausgabe Mai 1998)**.

Weißbach, den 06. Oktober 2015  
i. A.



Monika Becker  
Quality Manager



i. A.



Brian Coyle  
Assistant Quality Management